

**SUORITUSKYKYILMOITUS**  
**No. 002-CPR-20240426**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

**Palovaroittimet Mallit PW-507, PW-509**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa rakennustuotteen tunnistamisen CPR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

**Akkukäyttöiset valosähköiset palovaroittimet Mallit PW-507, PW-509**

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti valmistajan ennakkoiden mukaisesti:

**Paloturvallisuus**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

**Ningbo Peasway Electronics Co., Ltd**

**3rd Floor, Gate 7, No. 59 Chuangfu Road, Xiaogang Dutoudong Industrial Park, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China.**

5. Tarvittaessa sen valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 kohdassa määritellyt tehtävät:

**Ei sovellettavissa**

6. Rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä tai -järjestelmät CPR:n liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 1**

7. Jos suoritusosoite koskee harmonisoidun standardin kattamaa rakennustuotetta:

**Asbl ANPI vzw - 1134**

**Suoritti tuotteen olennaisten ominaisuuksien alustavan tyyppitestauksen, tehtaan tuotannonohjauksen alkutarkastuksen ja suorittaa jatkuvan järjestelmän 1 mukaisen tehtaan tuotannonvalvonnan valvonnan, arvioinnin ja hyväksynnän ja antoi suorituskyvyn pysyvyydestä todistuksen:**

**1134-CPR-183**

8. Kun kyseessä on suoritusosoite rakennustuotteesta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei sovellettavissa**

9. Ilmoitettu suoritus:

<b>Suorituskykytaulukko standardille EN14604:2005/AC:2008</b>			
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä			
<b>Olennaiset ominaisuudet</b>	<b>Esitys</b>	<b>Lausekkeet</b>	<b>Huomautuksia</b>
Nimelliset aktiivointiosuhteet/herkkyys, vasteviive (vasteaika) ja suorituskyky tulipalossa	Kulkea	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	1, 5
Toimintavarmuus	Kulkea	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	2, 3, 4
Toleranssi syöttöjännitteelle	Kulkea	5.21	
Toimintavarmuuden ja vasteviiveen kestävyys; lämpötilan kestävyys	Kulkea	5.7, 5.8	
Käyttövarmuuden kestävyys; tärinänkestävyys	Kulkea	5.12, 5.13	
Käyttövarmuuden kestävyys; kosteudenkestävyys	Kulkea	5.9	
Käyttövarmuuden kestävyys; korroosionkestävyys	Kulkea	5.10	
Käyttövarmuuden kestävyys; sähköinen vakaus	Kulkea	5.14	2

Huomautuksia:

1. Tämän standardin kattamien tuotteiden oletetaan toimivan tulipalon sattuessa ennen kuin tulipalosta tulee niin suuri, että se vaikuttaa niiden toimintaan. Siksi ei vaadita toimimaan, kun se altistuu suoralle tulelle.
2. Kohdat 4.3, 4.8, 5.14a ja 5.23 eivät koske paristokäyttöisiä palovaroittimia.
3. Kohta 4.4 koskee vain palovaroittimia, jotka mahdollistavat yhteyden ulkoisiin lisälaitteisiin.
4. Valmistaja ilmoitti, että palovaroittimet eivät tukeutuneet ohjelmistoon täyttääkseen standardin vaatimukset; Sen vuoksi lauseketta 4.17 ei ole arvioitu.
5. Kohta 5.20 koskee vain palovaroittimia, joissa on hälytyksen vaimennustoiminto.

10. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 9 ilmoitetun suorituskyvyn mukainen.

Tämä suoritusasovakuutus on annettu 4 kohdassa määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja sen puolesta allekirjoittanut:

**Hyde/Pääjohtaja**

(nimi ja toiminto)

**Ningbo China 26/04/2024**

(myöntämispaikka ja päivämäärä)

沈红波 allekirjoitus Shen